

消防許第298号

平成26年4月4日

日本フェンオール株式会社

代表取締役社長 井口 雅雄 殿

総務大臣
新藤 義孝






型式承認について

平成26年4月1日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、
消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下
記のとおり承認する。


記

種別	光電式住宅用防災警報器
型式	電池方式、2種（DC3V、50mA）、自動試験機能付
型式番号	住警第26～24号



埋込カバー

- 1.種別 光電式住宅用防災警報器
- 2.品番 F12-U
- 3.型式 電池方式 2種 (DC3V,50mA)
自動試験機能付
- 4.型式番号 住警第26~24号
- 5.電源 リチウム電池 (CR2477)3V
- 6.感知方式 煙式(光電式)
- 7.火災警報音 「ピーピーピー」音
- 8.故障警報音 「ピッピッピ」音
- 9.電池切れ警報音 「ピッ」音
- 10.公称音圧 70dB以上(1m)
- 11.使用周囲温度 0℃~+40℃ (結露無きこと)
- 12.主材質 ABS
- 13.色 本体：白
埋込カバー：白
- 14.質量 60g
- 15.電池寿命 約4年
- 16.国家検定品



APPD BY	K.Sato	14/04/15
REFD BY	M.Kuroki	14/04/14
CHKD BY	T.Okawa	14/04/14
DRAWING	N.Gotoh	14/04/02

住宅用防災警報器
光電式住宅用防災警報器
F12-U



日本フェンオール株式会社

投影法




図番

14B0024 K1



取付ベース



- 1.種別 光電式住宅用防災警報器
- 2.品番 F12-R
- 3.型式 電池方式 2種(DC3V,50mA)
自動試験機能付
- 4.型式番号 住警第26~24号
- 5.電源 リチウム電池 (CR2477)3V
- 6.感知方式 煙式(光電式)
- 7.火災警報音 「ピーピーピー」音
- 8.故障警報音 「ピッピッピ」音
- 9.電池切れ警報音 「ピッ」音
- 10.公称音圧 70dB以上(1m)
- 11.使用周囲温度 0℃~+40℃ (結露無きこと)
- 12.主材質 ABS
- 13.色 本体：白
取付ベース：白
- 14.質量 35g
- 15.電池寿命 約4年
- 16.国家検定品

APPD BY	K.Sato	14/04/15
REFD BY	M.Kuroki	14/04/14
CHKD BY	T.Okawa	14/04/14
DRAWING	N.Gotoh	14/04/02

住宅用防災警報器
光電式住宅用防災警報器
F12-R

日本フェンオール株式会社

投影法



図番

14B0023 K1