

住宅用火災警報器「F22-R」取扱説明書の一部誤りに関するお詫びとお知らせ

お客様各位

平成 29 年 10 月 10 日
日本フェンオール株式会社

日頃は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
住宅用火災警報器「F22-R」の取扱説明書の一部に誤りがありましたので、下記に訂正させていただきます。
お客様にご迷惑をおかけしましたことを慎んで深くお詫び申し上げます。

記

誤	正
<p>4 各部の名称と働き</p> <p>①熱感知部 (センサー) この部分 (センサー) が熱を感知します。 ■ センサーに触れないでください。感知性能に影響を及ぼす可能性があります。</p>	<p>4 各部の名称と働き</p> <p>①熱感知部 (センサー) この部分 (センサー) が熱を感知します。 注意 センサーに触れないでください。感知性能に影響を及ぼす可能性があります。</p>
<p>6 取り付け場所</p> <p>台所以外の階段、廊下、居室、寝室には熱感知式ではなく、煙感知式を設置してください。</p>	<p>6 取り付け場所</p> <p>注意 台所以外の階段、廊下、居室、寝室には熱感知式ではなく、煙感知式を設置してください。</p>

上記記載誤りにつきましては、今後製造する製品より正しい表示に順次切り替えを致します。

ホームページに掲載されている取扱説明書は正しいものに差替えましたのでお知らせいたします。以下、URLより取得可能です。

URL:<http://www.fenwal.co.jp/products/antidisaster4.html>

既にご購入のお客様には、ご迷惑をおかけしましたことを慎んで深くお詫び申し上げます。何卒ご容赦賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

以上